



УТВЕРЖДАЮ
 Директор средней школы № 6
 Чезлова О.А.
 «03» октября 2017г.


**План выполнения предписания
 Управления надзорной деятельности и профилактической работы
 ГУ МЧС по ЯО № 118/1/1 от 16.06.2017 года.
 Срок выполнения предписания 01.05.2018 года.**

Вид нарушения	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо
Коридоры 1,2,3 этажей длиной более 60 м не разделены пожарными перегородками 2 типа	Направить письмо в МКУ ЦОФОР Краснопереконского и Фрунзенского районов на составление сметы установки пожарных перегородок 2 типа на 1, 2, 3 этажах	Август 2017	Чезлова О.А.. директор школы
	Составить сметы на установку пожарных перегородок 2 типа на 1, 2, 3 этажах	Август-октябрь 2017	Специалисты МКУ ЦОФОР
	Направить письмо в департамент образования мэрии города Ярославля о выделении средств на установку пожарных перегородок 2 типа на 1, 2, 3 этажах	Октябрь 2017 (после получения смет)	Чезлова О.А.. директор школы
	Произвести установку пожарных перегородок 2 типа на 1, 2, 3 этажах.	По мере выделения финансовых средств. 2018 год	Чезлова О.А.. директор школы Павлова А.В., зам.директора по АХР
В коридоре столовой огнетушитель размещен с нарушением, закреплен не надежно	Приобрести ящик под огнетушитель и установить огнетушитель, надежно установив в ящике	Август - октябрь 2017г.,	Павлова А.В., зам.директора по АХР
Запасной эвакуационный выход из обеденного зала столовой заколочен	Обеспечить открывание эвакуационной двери	Август - сентябрь 2017г.	Павлова А.В., зам.директора по АХР
На двери склада для хранения сухих продуктов не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Определить категорию и зону. Вывесить табличку с обозначением на двери склада	Сентябрь-ноябрь 2017г.	Павлова А.В., зам.директора по АХР (при необходимости привлечь внешнюю организацию)

Дверь эвакуационного выхода(1-го этажа) из коридора в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания	Провести работы по реконструкции двери	Январь-апрель 2018 года	Павлова А.В., зам.директора по АХР
В рекреациях коридора 2 и 4 этажей на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью	Направить письмо в МКУ ЦОФОР Краснопереконского и Фрунзенского районов на составление сметы на замену линолеума на 2 и 4 этажах	Август 2017	Чезлова О.А.. директор школы
	Составить сметы на замену линолеума на 2 и 4 этажах	Август-октябрь 2017	Специалисты МКУ ЦОФОР
	Направить письмо в департамент образования мэрии города Ярославля о выделении средств на замену линолеума на 2 и 4 этажах	Октябрь 2017 (после получения смет)	Чезлова О.А.. директор школы
	Произвести замену линолеума на 2 и 4 этажах	По мере выделения финансовых средств. 2018 год	Чезлова О.А.. директор школы Павлова А.В., зам.директора по АХР
Уровень сигнала СОУЭ не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям.	Направить письмо в МКУ ЦОФОР Краснопереконского и Фрунзенского районов на составление сметы на замену АПС на 3-4 этажах и речевого оповещения на 1-4 этажах	Август 2017	Чезлова О.А.. директор школы
Расстояние от уровня пола до ручных пожарных извещателей на 3 и 4 этажах более 1,5 м	Составить сметы на замену АПС на 3-4 этажах и речевого оповещения на 1-4 этажах	Сентябрь-октябрь 2017	Специалисты МКУ ЦОФОР
	Направить письмо в департамент образования мэрии города Ярославля о выделении средств на замену АПС на 3-4 этажах и речевого оповещения на 1-4 этажах	Октябрь 2017 (после получения смет)	Чезлова О.А.. директор школы
	Произвести замену линолеума на 2 и 4 этажах	По мере выделения финансовых средств. 2018 год	Чезлова О.А.. директор школы Павлова А.В., зам.директора по АХР

Дымовой пожарный извещатель в библиотеке в неисправном состоянии	Установить исправный извещатель	Выполнено. Июнь 2017г.	Павлова А.В., зам.директора по АХР Обслуживающая организация
Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течение времени, необходимого для эвакуации людей	Направить запрос в обслуживающую организацию	Август 2017г.	Павлова А.В., зам.директора по АХР

Заместитель директора по АХР средней школы № 6



А.В.Павлова