


 УТВЕРЖДАЮ
 «Средняя школа № 6 имени Подвойского»
 Директор средней школы № 6
Н.Е. Валькова
 « 11 » ноября 2021 г.

План

мероприятий по устранению выявленных нарушений (предписание №330 от 23.11.2021 г.) обязательных требований в области гражданской обороны в средней школе №6

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия	Срок выполнения
1.	Руководитель организации не прошёл обучение ПТМ (в должности с 21.08.2021 г.)	Выполнено.	до 30.12.2021 г.
2.	В качестве первичных средств пожаротушения в МОУ для помещений допускается применение огнетушителей ОУ-5. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А(горение твердых веществ). При выборе огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушителя, класс пожара(согласно журнала эксплуатации систем противопожарной защиты)	В плане работ по ПБ на 2022 г.	до 30.06.2022 г.
3.	Отсутствие документации подтверждающей соответствие требованиям пожарной безопасности продукции, применяемой для отделки пола на путях эвакуации 1эт.слева(деревянные доски на полу)	В плане работ по ПБ на 2022 г.	По мере финансирования.
4.	На путях эвакуации в здании отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение	В плане работ по ПБ на 2022 г.	По мере финансирования.
5.	На дверях складского помещения(Лит.Б) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности		до 30.12.2021 г.
6.	На противопожарной двери помещения эл.щитовой отсутствует	В плане работ по ПБ на 2022 г.	до 30.03.2022 г.

	механизм самозакрывания		
7.	В инструкции о мерах ПБ не отражена специфика пожарной опасности здания школы	Выполнено.	до 30.12.2021 г.
8.	Необходим ремонт или замена блока Соната К-120У.		до 30.03.2022 г.

Зам. директора по АХР _____ Е.М. Глазырина