



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 41, Ярославль, 150001, телефон: (4852) 42-92-94, факс: (4852) 73-05-79
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>, yar@cntr.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 10.3-212-2479ВН-П/0049-2021

150057, Ярославская область, г. Ярославль,
проезд Подвойского, д. 11
(название населенного пункта)

18.05.2021
(число, месяц, год)

Выдано Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 6 имени Подвойского» (Средняя школа № 6).

юридический адрес: 150057, Ярославская область, г. Ярославль, проезд Подвойского, д. 11
(полное наименование организации, юридический адрес)

по результатам проведения внеплановой выездной проверки по контролю за выполнением юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 22.11.2019 № 6.1-0240ВН-П/0133Я-2019, отраженных в акте проверки от 22.11.2019 № 6.1-0917ВН-А/0133Я-2019

По результатам проведенной проверки составлен акт проверки от 18.05.2021 10.3-212-2479ВН-А/0049-2021, на основании которого предписывается:

№ № п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не выполнен в установленный срок п. № 1 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917ВН-П/0133Я-2019, а именно: отсутствуют ответственный за электрохозяйство и лицо его замещающее, отсутствует персонал имеющий соответствующую группу по электробезопасности (IV для электроустановок до 1000 В)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП), утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированы в Минюсте РФ от 22.01.2003г. №4145 п. 1.2.2., п.1.2.3., п.1.2.7.	18.08.2021

2.	Не выполнен в установленный срок п. № 2 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917вн-П/0133Я-2019, а именно: не обеспечена эксплуатация электроустановок школы в соответствии с требованием нормативно-технической документации подготовленным электротехническим персоналом, а именно: персонал отсутствует.	ПТЭЭП п. 1.2.2., п. 1.2.1.	18.08.2021
3.	Не выполнен в установленный срок п. № 4 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917вн-П/0133Я-2019, а именно: техническое освидетельствование электрооборудования комиссией, возглавляемой техническим руководителем, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации не проводилось (например, у ВРУ 0,4 кВ срок ввода в эксплуатацию 1971 г., истек срок службы, и документов подтверждающих дальнейшее продление срока эксплуатации не представлено)	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.6.7.	18.08.2021
4.	Не выполнен в установленный срок п. № 5 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917вн-П/0133Я-2019, а именно: Не представлен приказ о назначении комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования, зданий и сооружений, отслуживших нормативный срок.	ПТЭЭП п.1.6.7.	18.08.2021
5.	Не выполнен в установленный срок п. № 8 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917вн-П/0133Я-2019, а именно: не организован контроль за температурой разъемных соединений шин в ВРУ-0,4 кВ по утвержденному графику, а именно: отсутствует график контроля за температурой разъемных соединений шин в ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п. 1.2.2.п., 2.2.8.	18.08.2021

6.	Не выполнен в установленный срок п. № 11 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917вн-П/0133Я-2019, а именно: отсутствуют паспорта на кабельные линии 0,4 кВ. -150057, Ярославская область, г. Ярославль, проезд Подвойского, д. 11. Средняя школа № 6.	ПТЭЭП п. 1.2.2.п., п.2.2.10.	18.08.2021
7.	Не выполнен в установленный срок п. № 14 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917вн-П/0133Я-2019, а именно: отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования: силовых кабельных линий, заземляющих устройств и вводно-распределительных устройств.	ПТЭЭП п.1.8.1.	18.08.2021
8.	Не выполнен в установленный срок п. № 17 предписания от 22.11.2019 № 6.1-0917вн-П/0133Я-2019, а именно: отсутствуют документы, подтверждающие проведение визуального осмотра видимой части заземляющего устройства, осмотра заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования для определения технического состояния заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.9.; п. 2.7.10.	18.08.2021

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право в течение 15-дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена админи-

стративная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического
надзора по Ярославской
и Костромской областям
Центрального управления
Ростехнадзора

И.А. Зосимов

Экземпляр предписания получил: 18.05.2021.

Сироткин Дмитрий Алексеевич, директор Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 6 имени Подвойского» (приказ департамента образования мэрии г. Ярославля

о назначении на должность от 20.08.2019 № 02-03/1709.
(указывается Ф.И.О. лица, получившего предписание)

подпись

Д.А. Сироткин
(расшифровка подписи)