

Информация по выполнению предписаний

Контрольный орган, выдавший предписание	Вид нарушения	Мероприятия	Необходимая сумма
Госпожнадзор Роспотребнадзор	В рекреациях коридора 2 и 4 этажей на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью.	Провести замену линолеума на 2 этаже	820 892,96 руб. (смета составлена проверена 31.10.2017 г.)
	Отмечаются дефекты стен и потолков: в рекреации второго этажа (местами выпадение рустов на потолке), что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	-Принять меры по устранению дефектов стен и потолков в ...рекреации второго этажа -Выполнить в соответствии с требованиями санитарных правил напольное покрытие в рекреациях 2 этажа	
Госпожнадзор	В рекреациях коридора 4 этажей на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью.	Провести замену линолеума на 4 этаже	311822,08 руб.
	Уровень сигнала СОУЭ не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям. Расстояние от уровня пола до ручных пожарных извещателей на 3 и 4 этажах более 1,5 м	Замену АПС на 3-4 этажах	600 000,00 руб.
		Установка СОУЭ на 1-4 этажах	1 100 000,00 руб.
Роспотребнадзор	Отмечаются дефекты стен и потолков: в помещении библиотеки (протечки, отслоение штукатурки, признаки поражения грибком)	Принять меры по устранению дефектов стен и потолков в помещении библиотеки	199 486,08 руб.(смета составлена в июле 2017г.)
	Не обеспечены условия для проветривания в отдельных учебных помещениях и рекреациях (техническое	Обеспечить режим проветривания в соответствии с санитарными	

	состояние оконных блоков не обеспечивает режим проветривания в соответствии с санитарными правилами)	правилами (предусмотреть замену оконных блоков)	
	Напольное покрытие в рекреации 1 этажа не соответствует санитарным правилам	Выполнить в соответствии с требованиями санитарных правил напольное покрытие в рекреации 1 этажа (1 этаж – пол деревянные доски)	667 529,54 руб. (смета составлена 23.10.2017г.)

Директор средней школы №6



О.А.Чезлова