



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 192/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №6 имени Подвойского»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича №192 от «04» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «06» июня 2018 года по 10 час. 00 мин. «09» июня 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена (плановая) внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа №6 имени Подвойского», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, проезд Подвойского, д. 11 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МОУ «Средняя школа №6 имени Подвойского» Чезловой Ольги Анатольевны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 этаж здания				
1.	Дверь эвакуационного выхода из коридора (позиция №19 по тех. Паспорту №23043 от 07.06.2007 г.) в лестничную клетку (позиция №16 по тех. паспорту №23043 от 07.06.2007 г.) открывается не по направлению выхода из здания.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*;	06.08.2019 г.	
2 этаж здания				
2.	В рекреациях коридора (позиция №57 по тех. паспорту №23043 от 07.06.2007 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3, РП2, Д2, Т2, Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В)	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	06.08.2019 г.	
4 этаж здания				
3.	В рекреациях коридора (позиция №57 по тех. паспорту №23043 от 07.06.2007	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от	06.08.2019 г.	

	г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3, РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В)	21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНИП 21-01-97*;		
Нарушения, выявленные специалистами ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО				
4.	Уровень сигнала СОУЭ не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям (протокол испытаний уровня звукового сигнала СОУЭ от 01.06.2017 г. №14/Г/2017)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 3.14 НПБ 104-03*	06.08.2019 г.	
5.	Расстояние от уровня пола до ручных пожарных извещателей ИПР на 3 и 4 этажах (позиции №24 по тех. паспорту №23043 от 07.06.2007 г.) более 1,5 м.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 12.41 НПБ 88-2001*	06.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» июня 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Мазеев
(подпись)

Директор МОУ «Средняя школа №6 имени Подвойского» Чезлова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«09» июня 20 18 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору