

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 442

« 14 » апреля 2016г.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
(место вынесения)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: **на основании акта проверки № 293 от 14.04.2016г.**

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Подвойского, ИНН 7607014494, ОГРН 1027600983794

(указать наименование объекта, принадлежность Юр.лица, ИП, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Отмечаются дефекты стен и потолков: в помещении библиотеки (протечки, отслоение штукатурки, признаки поражения грибком); в раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале (протечки, отслоение штукатурки, местами выпадение глазурованной плитки на стенах); в кабинете информатики (на потолке следы протечек), в рекреации второго этажа (местами выпадение рустов на потолке), что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 4.28.**

2. Отмечаются дефекты напольного покрытия (керамической плитки) в помещениях пищеблока, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п.4.29.**

3. Не обеспечены условия для проветривания в отдельных учебных помещениях и рекреациях (техническое состояние оконных блоков не обеспечивает режим проветривания в соответствии с санитарными правилами), **что является нарушением п. 6.6. и п. 6.8.**

4. Не организован питьевой режим обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, **что является нарушением п. 8.6.**

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Принять меры по устранению дефектов стен и потолков в помещении библиотеки, в раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале, кабинете информатики, рекреации второго этажа.

срок до 24.04.2017г.

2. Принять меры по устранению дефектов напольного покрытия в помещениях пищеблока.

срок до 24.04.2017г.

3. Обеспечить режим проветривания в соответствии с санитарными правилами (предусмотреть замену оконных блоков)

срок до 24.04.2017г.

4. Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями санитарных правил.

срок до 24.04.2017г. и постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу
№ 6 имени Подвойского, ИНН 7607014494, ОГРН 1027600983794**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о мерах, принятых по результатам проверки, представить в отдел
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора до **24.04.2017 г.**

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.**

**Невыполнение предписания влечет административную ответственность,
предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.**


Руководитель


Звягин А.М.

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.

Копию настоящего предписания получила:

« » апреля 2016г.




Ф.И.О